

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
імені Ференца Ракоці II.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Ректор Закарпатського угорського
інституту ім. Ференца Ракоці II



S.S. Черничко

ПАСПОРТ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
м. Берегове, вул. І. Франка № 14. (літер Б')

м. Берегово
2023 рік

**СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЛІ
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ім. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ
по вул. ІВАНА ФРАНКА, № 14 (літер Б').**

Назва приміщень	№ аудиторії	Площа кв.м	Об'єм, м ³	Кількість місць		Освітлення				Вентиляція				Температура		Відносна вологість	
				Норм.	Факт.	Природне світлов. Коэф (ск)		Штучна освітленість		Природна м/сек		Механічна м ³ /год		Норм	Факт	Норм	Факт
						Норм.	Факт.	Норм.	Факт.	Норм.	Факт.	Норм.	Факт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Будівля спортивного комплексу по вул. Івана Франка, № 14 (літер Б').																	
І. поверх будівлі																	
Хол - коридор	1.	168,60	556,38	-	-	5	5	150	200	0,2-0,5	0,4	20-30	30	18-20	19	40-60	55
Вчительська	2.	27,80	91,74	-	-	5	4	200	200	0,5	0,5	20-30	30	18-20	20	40-60	55
Роздягальня	3.	26,80	88,44	30	30	5	5	200	200	0,2-0,5	0,4	20-30	30	18-20	20	40-60	60
Технічне прим.	4.	25,50	84,15	-	-	5	5	200	300	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Роздягальня	5.	24,80	81,84	30	30	5	5	200	300	0,2-0,5	0,4	20-30	30	18-20	20	40-60	60
Підсобне прим.	6.	11,30	37,29	-	-	5	5	200	300	0,2-0,5	0,4	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Підсобне прим.	7.	11,20	36,96	-	-	5	5	200	300	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	60
Спортивний зал	8.	77,90	292,125	70	60	5	4	200	300	0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Підсобне прим.	9.	13,90	45,87	-	-	5	4	200	200	2,5	0,3	20-30	30	18-20	18	40-60	60
Підсобне прим.	10.	12,40	40,92	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,4	20-30	30	18-20	18	40-60	60
Спортивний зал	11.	124,20	465,75	110	100	5	5	200	300	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Підсобне прим.	12.	5,60	18,48	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	60

Технічне прим.	13.	8,70	28,71	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Тренерська	14.	13,60	44,88	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	19	40-60	55
Медпункт	15.	15,00	49,5	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	20	40-60	55
Роздягальня	16.	31,20	109,2	30	30	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	20	40-60	60
Вбиральня	17.	2,10	7,35	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	60
Душова	18.	15,70	54,95	30	30	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	21-23	23	40-60	60
Коридор	19.	9,50	33,25	-	-	5	5	150	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Спортивний зал	20.	335,30	1257,38	300	250	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Роздягальня	21.	31,40	109,9	30	30	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	20	40-60	60
Душова	22.	15,60	54,6	30	30	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	21-23	23	40-60	60
Вбиральня	23.	2,30	8,05	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	60
Снарядна	24.	29,60	103,6	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Снарядна	25.	25,50	89,25	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
сього І. поверх:		1065,5															
II. поверх будівлі																	
Спортивний зал	26.	1077,40	8403,72	980	864	5	5	200	300	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	18	40-60	55
Роздягальня	27.	20,80	58,24	20-	20-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	20	40-60	60
Роздягальня	28.	22,60	63,28	20-	20-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,5	20-30	30	18-20	20	40-60	60
сього II. поверх:		1120,8															

агальна площа приміщень: 2186,3 м²

сновна площа: 1681,7 м²

опоміжна площа: 504,6 м²

Загальні дані спортивного комплексу

- Площа:
 - загальна: 2186,3 м²
 - в т.ч. навчальна: 1681,7 м²
- Кількість студентів: 687 (денного навчання)
- Площа на 1 студента:
 - загальна: 3,18 м²
 - навчальна: 2,44 м²

Наявна площа відповідає стандартним нормам з розрахунку на 1 студента .

ЗАКЛЮЧЕННЯ

- Санітарно-технічний стан приміщень, які використовуються для проведення освітньої діяльності, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та правилам в закладах освіти.
- Санітарно-технічний стан навчального закладу дозволяє впроваджувати освітню діяльність у 2022/2023 навчальному році.

Лабораторні обстеження приміщень будівель проведено лабораторією Берегівської філії ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України» на підставі договору № 57 від «14» 08 2023 року.

Проректор
з господарської роботи ЗУІ


_____ Чизмар І.І.

« »

_____ 2023 р.



Директор Берегівської філії
ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України»


_____ Цар І.О.

