

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ**  
**імені Ференца Ракоці II.**



**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Ректор Закарпатського угорського  
інституту ім. Ференца Ракоці II

*С.С. Черничко*

**ПАСПОРТ**  
**САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ,**  
**ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ**  
**ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**  
**НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС № 2**  
**м. Берегове, вул. І. Франка, № 14 (літер «Е-Ж»)**

м. Берегово  
2023 рік

**СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ №2  
ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ім. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ П.**

Назва приміщень	№ аудиторії	Площа кв.м	Об'єм, м <sup>3</sup>	Кількість місць		Освітлення				Вентиляція				Температура		Відносна вологість	
				Норм.	Факт.	Природне світлов. Коef (ск)		Штучна освітленість		Природна м/сек		Механічна м <sup>3</sup> /год		Норм.	Факт.	Норм.	Факт.
						Норм.	Факт.	Норм.	Факт.	Норм.	Факт.	Норм.	Факт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Навчальний корпус №2 по вул. І.Франка № 14 (літер "Е-Ж").																	
<b>I. поверх</b>																	
Сходова клітка	1	16,4		-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
Коридор	2	149,7		-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
Тех. приміщення	3	20,1	54,27	-	-	3	3	100	100	0,5	0,4	20	20	16-20	19	50-70	57
Аудиторія	4	49,9	134,73	30	30	5	5	300	300	2,5	0,5	20	20	16-20	20	50-70	60
Аудиторія	5	32,5	87,75	26	26	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Аудиторія	6	34,4	92,88	26	26	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	65
Аудиторія	7	34	91,8	26	26	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	60
Аудиторія	8	49,5	133,65	30	30	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Аудиторія	9	19,8	53,46	16	16	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Методична	10	19,1	51,57	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Аудиторія	11	48,8	131,76	30	30	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	65
Бібліотека	12	73,8	199,26	30	30	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	65
Щитова	13	4	10,8	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,3	20	20	16-20	18	40-60	55
Санвузол	14	3,9	10,53	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Санвузол	15	2,6	7,02	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Санвузол	16	9,9	26,73	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Санвузол	17	1,3	3,51	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55

Санвузол	18	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Санвузол	19	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Санвузол	20	2	5,4	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Санвузол	21	5,7	15,39	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Санвузол	22	3,3	8,91	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Ліфт	23	3,5	-	-	-	5	5	100	100	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
Сходова клітка	24	16,9	-	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
<b>Разом по I. поверху</b>		<b>603,5</b>															
<b>II. поверх</b>																	
Сходова клітка	25	16,8	-	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Каф. угор. філології	26	22,1	59,67	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Каф. угор. Філології	27	49	132,3	-	-	5	5	300	300	0,5	0,5	20	20	16-20	21	50-70	65
Аудиторія	28	32,8	88,56	26	26	5	5	300	300	2,5	0,5	20	20	16-20	22	50-70	65
Аудиторія	29	34,8	93,96	26	26	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	60
Аудиторія	30	34,7	93,69	26	26	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Аудиторія	31	50	135	30	30	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Аудиторія	32	20,7	55,89	16	16	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	65
Наук. центр "Годинка"	33	38,7	104,49	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	60
Наук. центр "Годинка"	34	10,8	28,89	-	-	4	4	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Актовий зал	35	73,7	199,26	120	120	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	19	40-60	60
Коридор	36	121,2		-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Щитова	37	4	10,8	-	-	3	3	100	100	0,2-0,5	0,3	20	20	16-20	18	40-60	50
Санвузол	38	4,9	13,23	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	19	40-60	55
Санвузол	39	3,3	8,91	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	40	10,4	28,08	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	41	1,1	2,97	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	42	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	43	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	44	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	45	1,1	2,97	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	46	5,2	14,04	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	47	3,3	8,91	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	48	4,8	12,96	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55

Санвузол	49	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Сходова клітка	50	16,9				4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
<b>Разом по II. поверху</b>		<b>565,1</b>															
<b>III. поверх</b>																	
Сходова клітка	51	17				4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Аудиторія	52	72	194,4	30	30	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	22	40-60	65
Аудиторія	53	33,1	89,37	26	26	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	60
Каф. укр. філології	54	34,9	94,23	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	22	40-60	60
Аудиторія	55	34,8	93,96	26	26	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Аудиторія	56	56,9	153,63	30	30	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Аудиторія	57	14,4	38,88	16	16	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет хімії	58	50,4	136,08	30	30	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	65
Коридор	59	127,6				4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
Каф. англ. філології	60	26,1	70,47	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	60
Каф. англ. Філології	61	19	51,3	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	60
Каф. англ. Філології	62	26,4	71,28	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	60
Щитова	63	3,9	10,53	-	-	3	3	100	100	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
Санвузол	64	5,2	14,04	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	65	3,6	9,72	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	66	10,4	28,08	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	67	1,1	2,97	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	68	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	69	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	70	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	71	5,2	14,04	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	72	3,3	8,91	-	-	4	4	200	200	0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	73	5,8	15,66	-	-	4	4	200	200	0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Санвузол	74	1,2	3,24	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Сходова клітка	75	17,1		-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
<b>Разом по III. поверху</b>		<b>573</b>															
<b>Мансардні приміщення</b>																	
Сходова клітка	76	8,2		-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Коридор	77	40,7		-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55

Технічна кімната	78	5,5	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Офіс	79	16,9	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Офіс	80	5,9	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Аудиторія	81	135,5	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
Комора	82	13,2	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	17	40-60	55
<b>Разом по мансарді</b>		<b>225,6</b>														
<b>Разом по будівлі</b>		<b>1967,2</b>														
<b>Площа під освітою</b>		<b>1221,8</b>														

Навчальний корпус загальною площею - 1 967,2 м2

Приміщення під освітою загальною площею - 1 221,8 м2

## Загальні дані навчальних корпусів № 1 та № 2

### 1. Площа:

- загальна: 9852,5 м<sup>2</sup>
- в. т.ч. навчальна: 8540,1 м<sup>2</sup>

### 2. Кількість студентів: 687 (денного навчання), 684 (заочного навчання)

### 3. Площа на 1 студента:

- загальна 14,34 м<sup>2</sup>
- навчальна 12,43 м<sup>2</sup>

Наявна площа відповідає стандартним нормам з розрахунку на 1 студента .

## ЗАКЛЮЧЕННЯ

1. Санітарно-технічний стан приміщень, які використовуються для проведення освітньої діяльності, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та правилам в закладах освіти.
2. Санітарно-технічний стан навчального закладу дозволяє впроваджувати освітню діяльність у 2022/2023 навчальному році.

Лабораторні обстеження приміщень будівель проведено лабораторією Березівської філії ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України» на підставі договору № 57 від «14» 08 2023 року

Проректор

з господарської роботи ЗУІ



Чизмар І.І.

Директор Березівської філії

ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України»



Цар І.О.

«  »    2023 р.