

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
імені Ференца Ракоці II.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ректор Закарпатського угорського
інституту ім. Ференца Ракоці II



С.С. Черничко

ПАСПОРТ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС № 3 (З ГУРТОЖИТКОМ)
м. Берегове, вул. Лева № 30

м. Берегово
2023 рік

**СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ № 3 (З ГУРТОЖИТКОМ) ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ.**

Назва приміщень	№ аудиторії	Площа кв.м	Об'єм, м ³	Кількість місць		Освітлення				Вентиляція				Температура		Відносна вологість	
				Норм.	Факт.	Природне світлов. Коef (ск)		Штучна освітленість		Природна м/сек		Механічна м ³ /год		Норм.	Факт.	Норм.	Факт.
						Норм.	Факт.	Норм.	Факт.	Норм.	Факт.	Норм.	Факт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Навчальний корпус по вул. Лева № 30																	
Підвал																	
Сходова клітка	I	12,4	27,28	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	19	40-60	60
Бойлерна	II	64,3	141,46	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Комора	III	5,5	12,1	-	-	5	5	300	300	0,5	0,5	20	20	16-20	18	50-70	70
Комора	IV	5,5	12,1	-	-	5	5	300	300	2,5	0,5	20	20	16-20	18	50-70	70
Всього підвал:		87,7															
I. поверх																	
Вестибюль	1	46	138	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-19	19	40-60	65
Кімната охорони	2	13,7	41,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-19	19	40-60	55
Коридор	3	59,4	178,2	-	-	5	5	300	300	0,5	0,5	20	20	16-19	19	40-60	56
Сходова клітка	4	15,4	46,2	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-19	19	40-60	50
Їдальня	5	63,7	191,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	17-20	20	40-60	60
Гарячий цех	6	28,3	84,9	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	21	40-60	59
М'ясний цех	7	5,2	15,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	16	40-60	61
Коридор	8	12,3	36,9	-	-	-	-	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	16-20	18	40-60	60
Рибний цех	9	5,1	15,3	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	16	40-60	55
М'ясний цех	10	7	21	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	16	40-60	57
Овочевий цех	11	6,2	18,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	16	40-60	60

Кімната персоналу	12	9,4	28,2	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	16-20	20	40-60	65
Коридор	13	8,3	24,9	-	-	5	5	300	300	0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	64
Підсобне приміщ.	14	6,4	19,2	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Сходова клітка	15	15	45	-	-	5	5	300	300	0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Сан. вузол	16	2,3	6,9	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Душова	17	1,1	3,3	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	>25	25	40-60	62
Коридор	18	4,2	12,6	-	-	5	5	200	200	0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	55
Приміщ. для овочів	19	3,9	11,7	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	16	40-60	64
Завантажувальна	20	8,6	25,8	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	16	40-60	60
Холодильний цех	21	8,5	25,5	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	58
Холодильник	22	4,7	14,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	4	40-60	60
Склад	23	2,2	6,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	6	40-60	60
Мийна	24	11,1	33,3	-	-	5	4	300	300	0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Коридор	25	0,8	2,4	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	56
Роздягальня	26	5	15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	19-23	22	40-60	65
Роздягальня	27	4,5	13,5	-	-	5	4	300	300	0,5	0,5	20	20	19-23	22	40-60	65
Душова	28	2	6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	>25	25	40-60	56
Вбиральня	29	1,5	4,5	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Коридор	30	0,7	2,1	-	-	5	4	300	300	0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Вбиральня	31	1,3	3,9	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	56
Роздягальня	32	10,7	32,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	19-23	22	40-60	65
Душова	33	2	6	-	-	5	4	300	300	0,5	0,5	20	20	>25	25	40-60	65
Спорт зал	34	303,9	2020,9	275	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	15-17	18	40-60	56
Тренерська	35	16	48	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Кабінет інформатики	36	88,2	264,6	15	16	5	4	300	300	0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Ліфт	37	3,1	9,3	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	56
Коридор	38	29,6	88,8	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Кімната персоналу	39	11,3	33,9	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Відділ контингенту	40	19,4	58,2	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Вестибюль	41	28,6	85,8	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-19	18	40-60	65
Коридор	42	27,7	83,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Приймальня	43	6,8	20,4	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	19	40-60	65
Кабінет зам. директора	44	12,1	36,3	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65

Кабінет директора	45	21	63	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Хол	46	59	177	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	19	40-60	65
Бібліотека	47	88,7	266,1	68	32	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Сходова клітка	48	12,7	38,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Комора	49	3,2	9,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Коридор	50	75,1	225,3	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Методичний кабінет	51	15,8	47,4	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Кабінет директора	52	17,6	52,8	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Сан. вузол	53	2	6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	17-21	21	40-60	65
Вбиральня	54	6,4	19,2	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Вбиральня	55	1,6	4,8	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Сан. вузол	56	2	6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	17-21	21	40-60	65
Вбиральня	57	6	18	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Медичний кабінет	58	16,6	49,8	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Навч. кабінет	59	33,4	100,2	14	20	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	60	49,9	149,7	21	20	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	61	30,9	92,7	13	15	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	62	34,2	102,6	14	15	5	4	200	200	0,5	0,5	20	20	16-20	20	50-70	70
Навч. кабінет	63	34,3	102,9	14	15	5	4	200	200	2,5	0,3	20	20	16-20	20	50-70	70
Кабінет історії	64	30,3	90,9	13	14	5	4	200	200	2,5	0,3	20	20	16-20	20	50-70	70
Кабінет географії	65	37,7	113,1	16	16	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	66	30,9	92,7	13	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	67	30,9	92,7	13	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Каб. біології	68	51	153	21	20	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	56
Підсобне приміщ.	69	18,5	55,5	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	54
Коридор	70	76,7	230,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	59
Сан. вузол	71	2,2	6,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	56
Вбиральня	72	5,7	17,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	54
Сан. вузол	73	2,2	6,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	54
Сан.вузол	74	2	6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	60
Вбиральня	75	5,8	17,4	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет	76	19,3	57,9	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет	77	17	51	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	50

Сходова клітка	78	12,8	38,4	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	52
Комора	79	3,3	9,9	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	52
Всього I. поверх:		1779,9															
II. поверх																	
Сходова клітка	1	15,7	45,53	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	56
Коридор	2	51,9	150,51	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Сан. вузол	3	3,5	10,15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	60
Сан. вузол	4	3,3	9,57	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	58
Сан. вузол	5	3,5	10,15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	56
Сан. вузол	6	3,5	10,15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	60
Сан. вузол	7	3,3	9,57	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	60
Спальня	8	35,9	104,11	6	6	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	18-20	20	40-60	60
Сан. вузол	9	3,1	8,99	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	56
Коридор	10	3	8,7	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	57
Спальня	11	26,8	77,72	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	60
Сан. вузол	12	2,8	8,12	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	17-21	21	40-60	60
Коридор	13	3,3	9,57	-	-	4	4	200	200	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Сан. вузол	14	3,4	9,86	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	21	40-60	60
Спальня	15	20,3	50,75	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	60
Коридор	16	27,9	80,91	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Коридор	17	2,1	6,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	18	14,4	41,76	2	2	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	55
Спальня	19	15,8	45,82	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	18-20	20	40-60	50
Коридор	20	2,1	6,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	21	29,1	84,39	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Пральня	22	30,3	87,87	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
Сходова клітка	23	7,6	22,04	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	50
Інвентарна	24	8,1	23,49	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	60
Приміщення для білизни	25	6,1	17,69	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	60
Кухня	26	21,1	61,19	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	18	40-60	55
Коридор	27	2,1	6,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	50

Спальня	28	23,3	67,57	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	60
Спальня	29	18,5	53,65	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	21	40-60	60
Коридор	30	22,3	64,67	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	21	40-60	55
Підсобне приміщ.	31	12,7	36,83	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	16-20	18	40-60	50
Спальня	32	17,7	51,33	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	60
Сан. вузол	33	3,7	10,73	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	21	40-60	60
Коридор	34	2	5,8	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	55
Спальня	35	18	52,2	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	18-20	20	40-60	50
Спальня	36	12,1	35,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	60
Ванна	37	3,3	9,57	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	>25	25	40-60	60
Коридор	38	5,3	15,37	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	55
Сан. вузол	39	3	8,7	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	18-21	21	40-60	50
Спальня	40	20,3	58,87	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	18-20	20	40-60	50
Спальня	41	19,8	57,42	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	18-20	20	40-60	50
Хол	42	37,2	107,88	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Коридор	43	20,1	58,29	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	56
Спальня для інвалід.	44	17,1	49,59	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	21	40-60	58
Ванна	45	4	11,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	>25	25	40-60	57
Спальня	46	17,4	50,46	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	58
Ванна	47	3,3	9,57	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	>25	25	40-60	60
Коридор	48	2,8	8,12	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	65
Ванна	49	3,4	9,86	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,3	20	20	>25	25	40-60	60
Спальня	50	19,8	57,42	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	56
Спальня	51	21,8	63,22	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	56
Коридор	52	2,3	6,67	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	53	19,5	56,55	3	3	4	4	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	60
Спальня	54	12,5	36,25	2	2	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-20	20	40-60	58
Сан. вузол	55	3,2	9,28	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	18-21	21	40-60	58
Хол	56	59,2	171,68	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сходова клітка	57	16,2	46,98	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	56
Коридор	58	26,8	77,72	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	21	40-60	56
Методичний кабінет	59	17,8	51,62	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Коридор - хол	60	52,3	151,67	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	19	40-60	60

Кабінет	61	17,7	51,33	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	55
Сан.вузол	62	1,9	5,51	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	21	40-60	56
Вбиральня	63	6,3	18,27	-	-	4	4	200	200	0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	66
Вбиральня	64	1,6	4,64	-	-	4	4	200	200	0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	65
Сан. вузол	65	2	5,8	-	-	3	3	100	100	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Вбиральня	66	6,3	18,27	-	-	5	5	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Навчальний кабінет	67	31,9	92,51	13	12	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Навчальний кабінет	68	35	101,5	15	15	5	5	200	200	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Навчальний кабінет	69	33,6	97,44	14	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Класне приміщення	70	31	89,9	13	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,4	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет мистецтва	71	37,4	108,46	16	16	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет укр. мови	72	31,7	91,93	13	13	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	73	30,5	88,45	13	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет угор. мови	74	35,3	102,37	15	15	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	75	33,5	97,15	14	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет педагогіки	76	31,1	90,19	13	12	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет фізики	77	51,5	149,35	22	22	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Лаборантська	78	18	52,2	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Коридор	79	37,6	109,04	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Сан.вузол	80	2,1	6,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Вбиральня	81	5,5	15,95	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Вбиральня	82	2,2	6,38	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сан. вузол	83	1,9	5,51	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Вбиральня	84	6,1	17,69	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Коридор	85	39	113,1	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Кабінет	86	19,1	55,39	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет	87	16,8	48,72	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сходова клітка	88	16,5	47,85	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Всього II. поверх:		1453,8															
III. поверх																	
Сходова клітка	1	7,9	22,91	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Хол	2	44	127,6	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Коридор	3	9,3	26,97	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60

Сан. вузол	4	3,5	10,15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Сан. вузол	5	3,5	10,15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Сан. вузол	6	3,7	10,73	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Сан. вузол	7	3,5	10,15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Сан. вузол	8	3,4	9,86	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Спальня	9	36,7	106,43	6	6	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	20	40-60	60
Сан. вузол	10	3,2	9,28	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Коридор	11	2,5	7,25	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	12	27,3	79,17	5	5	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	20	40-60	60
Ванна	13	3,3	9,57	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	>25	25	40-60	60
Коридор	14	2,9	8,41	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Сан. вузол	15	3,1	8,99	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-21	21	40-60	60
Спальня	16	20,7	60,03	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	20	40-60	60
Коридор	17	2,6	7,54	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	18	13,4	38,86	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	20	40-60	60
Спальня	19	14,8	42,92	3	3	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	20	40-60	60
Коридор	20	28,6	82,94	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Коридор	21	2,1	6,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	22	29,3	84,97	5	5	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Коридор	23	2,1	6,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	24	27,3	79,17	5	5	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Спальня	25	19,3	55,97	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Підсобне приміщ.	26	16,2	46,98	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Кухня	27	20	58	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	28	24	69,6	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	20	40-60	60
Коридор	29	2,2	6,38	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Спальня	30	20	58	4	4	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	18-20	20	40-60	60
Коридор	31	14,8	42,92	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Інвентарна	32	10,8	31,32	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Коридор	33	3,5	10,15	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Роздягальня	34	11,5	33,35	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	19-23	22	40-60	60
Вбиральня	35	1,5	4,35	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Роздягальня	36	16,5	47,85	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	19-23	22	40-60	60

Вбиральня	37	1,5	4,35	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Актовий зал	38	296,6	1186,4	300	278	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Коридор-хол	39	57	165,3	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сходова клітка	40	8,1	23,49	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Методичний кабінет	41	15,5	44,95	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Хол - коридор	42	52,3	151,67	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60
Серверна	43	17,9	51,91	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сан. вузол	44	2,4	6,96	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	17-21	21	40-60	60
Вбиральня	45	6,2	17,98	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Вбиральня	46	1,8	5,22	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сан. вузол	47	2,2	6,38	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	17-21	21	40-60	60
Вбиральня	48	6	17,4	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	49	32,1	93,09	14	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	50	34,8	100,92	15	15	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Каб. інформатики	51	33	95,7	6	8	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	52	30,8	89,32	13	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Каб. інформатики	53	37,4	108,46	6	8	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	54	31,3	90,77	13	13	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	55	30	87	13	13	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	56	34,7	100,63	14	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	57	33,1	95,99	14	14	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Навч. кабінет	58	31,2	90,48	13	13	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Кабінет хімії	59	50,7	147,03	20	20	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Лаборантська	60	18,3	53,07	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Коридор - хол	61	76,9	223,01	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	19	40-60	60
Сан. вузол	62	3,4	9,86	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	17-21	21	40-60	60
Вбиральня	63	5,9	17,11	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Вбиральня	64	2,2	6,38	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сан. вузол	65	2,1	6,09	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	17-21	21	40-60	60
Вбиральня	66	5,9	17,11	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Метод. кабінет	67	19,7	57,13	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Метод. кабінет	68	17,1	49,59	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	20	40-60	60
Сходова клітка	69	8,1	23,49	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	18	40-60	60

Хол	70	29,2	84,68	-	-	5	5	300	300	0,2-0,5	0,5	20	20	16-20	19	40-60	60
Всього III. поверх:		1494,4															
Всього		4815,8															

Загальна площа: 4815,8 м²

Площа навчальних приміщень:

Основна: 2251,5 м²

Допоміжна: 1699,2 м²

Площа приміщень гуртожитку:

Основна: 573,1 м²

Допоміжна: 204,3 м²

Площа приміщень загального користування 87,7 м²

Загальні дані будівлі

Загальна площа - 4815,8 м²

1. Площа навчальних приміщень:

- загальна: 3950,7 м²
- навчальна: 2251,5 м²

Кількість студентів: 327.

Площа на 1 студента:

- загальна - 12,08 м²
- навчальна - 6,89 м²

2. Площа приміщень гуртожитку:

- загальна: 777,4 м²
- житлова: 573,1 м²

Кількість студентів: 95.

Площа на 1 студента:

- загальна - 8,18 м²
- житлова - 6,03 м²

3. Площа приміщень загального користування: 87,7 м²

Наявна площа відповідає стандартним нормам з розрахунку на 1 студента .

ЗАКЛЮЧЕННЯ

1. Санітарно-технічний стан приміщень, які використовуються для проведення освітньої діяльності, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та правилам в закладах освіти.

2. Санітарно-технічний стан навчального закладу дозволяє впроваджувати освітню діяльність у 2022/2023 навчальному році.

Лабораторні обстеження приміщень будівель проведено лабораторією Берегівської філії ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України» на підставі договору № 57 від «14» 08 2023 року

Проректор

з господарської роботи ЗУІ

Чизмар І.І.

« » 2023 р.

Директор Берегівської філії

ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України»

Цар І.О.