

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
імені Ференца Ракоці II.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ректор Закарпатського угорського
інституту ім. Ференца Ракоці II

С.С. Черничко

ПАСПОРТ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРИМІЩЕНЬ,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС № 1 (ГОЛОВНИЙ)
м. Берегове, пл. Кошута, № 6

м. Берегово
2023 рік

**СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1 ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ.**

| Назва приміщень | № аудиторії | Площа кв.м | Об'єм, м ³ | Кількість місць | | Освітлення | | | | Вентиляція | | | | Температура | | Відносна вологість | |
|--|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|-------------------------------|-------|-------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | Норм. | Факт. | Природне світлов. Коєф (ск) | | Штучна освітленість | | Природна м/сек | | Механічна м ³ /год | | Норм. | Факт. | Норм. | Факт. |
| | | | | | | Норм. | Факт. | Норм. | Факт. | Норм. | Факт. | Норм. | Факт. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Навчальний корпус № 1 (головний) по пл. Л.Кошута № 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. поверх | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сходова клітка | 121 | 16,6 | 62,25 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 122 | 106,1 | 397,88 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 60 |
| Умивальник | 123 | 6,7 | 25,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 62 |
| Коридор | 124 | 6,4 | 24 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 50-70 | 70 |
| Вбиральня | 125 | 1,5 | 5,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 65 |
| Вбиральня | 126 | 1,5 | 5,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 55 |
| Вбиральня | 127 | 1,5 | 5,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| Бібліотека | 128 | 51,3 | 192,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 50 |
| Бібліотека | 129 | 30,8 | 115,5 | 24 | 10 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Читальний зал | 130 | 119,6 | 717,6 | 92 | 60 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 61 |
| Серверна | 131 | 9,6 | 36 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Серверна | 132 | 9,9 | 37,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 133 | 128,5 | 481,88 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 55 |
| Сходова клітка | 134 | 16,7 | 62,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 57 |
| Умивальник | 135 | 7,6 | 28,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 136 | 7,3 | 27,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 65 |
| Вбиральня | 137 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 64 |
| Вбиральня | 138 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 65 |
| Вбиральня | 139 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 65 |
| Вбиральня | 140 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|--------|-----|-----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Умивальник | 141 | 7,5 | 28,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 62 |
| Коридор | 142 | 7,5 | 28,13 | - | - | 5 | 5 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 50-70 | 55 |
| Вбиральня | 143 | 1,1 | 4,13 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 64 |
| Вбиральня | 144 | 1,1 | 4,13 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 60 |
| Вбиральня | 145 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 58 |
| Вбиральня | 146 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 147 | 44,1 | 165,38 | 18 | 20 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 148 | 16,4 | 61,5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Коридор | 149 | 153,7 | 576,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 56 |
| Коридор | 150 | 39,6 | 148,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 65 |
| Підсобне приміщення | 151 | 8,3 | 31,13 | - | - | 5 | 4 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 65 |
| Кабінет проректора по госп.. роботі | 152 | 8,1 | 30,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Приймальня | 153 | 20,5 | 76,88 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Кабінет ректора | 154 | 40,5 | 151,88 | - | - | 5 | 4 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Кабінет президента | 155 | 40,1 | 150,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Кабінет | 156 | 16,7 | 62,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Кабінет проректора по акредитації | 157 | 17,6 | 66 | - | - | 5 | 4 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Кабінет проректора по навч. роботі | 158 | 18,1 | 67,88 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Кабінет засновника | 159 | 32,3 | 121,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 65 |
| Кабінет | 160 | 17,6 | 66 | - | - | 5 | 4 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 65 |
| Зал засідань | 161 | 36,2 | 135,75 | 20 | 20 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Актовий зал | 162 | 162 | 972 | 203 | 180 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 65 |
| Аудиторія | 163 | 105,5 | 395,63 | 132 | 120 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 65 |
| Коридор | 164 | 39,9 | 149,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 165 | 33,1 | 124,13 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Коридор | 166 | 10,3 | 38,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------------|--------|----|----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Каф. турист. | 167 | 12,4 | 46,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Кафедра географії | 168 | 56,3 | 211,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 169 | 26,9 | 100,88 | 12 | 12 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 170 | 48,6 | 182,25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 171 | 30,6 | 114,75 | 13 | 12 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 172 | 32,7 | 122,63 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Гігієнічний кабінет | 173 | 9,8 | 36,75 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 174 | 94,1 | 352,88 | 40 | 40 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Сходова клітка | 175 | 21,8 | 81,75 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 176 | 24,1 | 90,38 | 10 | 10 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 65 |
| Ліфт | 177 | 2,3 | 8,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 178 | 82 | 307,5 | 34 | 34 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Бібліотека (антресоль) | 179 | 53,6 | 201 | 40 | 30 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Всього III. поверх: | | 1900,9 | | | | | | | | | | | | | | | |

II. поверх

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|--------|----|----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Сходова клітка | 60 | 16,6 | 62,25 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 55 |
| Коридор | 61 | 105,5 | 395,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 62 | 4,8 | 18 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Умивальник | 63 | 8,1 | 30,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Вбиральня | 64 | 1,5 | 5,63 | - | - | 5 | 4 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 70 |
| Вбиральня | 65 | 1,5 | 5,63 | - | - | 5 | 4 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 70 |
| Вбиральня | 66 | 1,5 | 5,63 | - | - | 5 | 4 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 70 |
| Лабораторія хімії | 67 | 32,6 | 122,25 | 12 | 12 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Лабораторія хімії | 68 | 48,5 | 181,88 | 18 | 18 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 69 | 125,4 | 470,25 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 70 | 42,1 | 157,88 | 18 | 18 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| НДЦ «Фодор» | 71 | 14,7 | 55,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 54 |
| НДЦ «Фодор» | 72 | 10 | 37,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|--------|----|----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Навчальна аудиторія | 73 | 42,2 | 158,25 | 18 | 18 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| НДЦ «Фодор» | 74 | 9,6 | 36 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 54 |
| НДЦ «Фодор» | 75 | 9,8 | 36,75 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 54 |
| Сходова клітка | 76 | 16,7 | 62,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Умивальник | 77 | 7,6 | 28,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 78 | 7 | 26,25 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 60 |
| Вбиральня | 79 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 50 |
| Вбиральня | 80 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 52 |
| Вбиральня | 81 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 52 |
| Вбиральня | 82 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 56 |
| Умивальник | 83 | 7,6 | 28,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 22 | 50-70 | 65 |
| Коридор | 84 | 7,3 | 27,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Вбиральня | 85 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 58 |
| Вбиральня | 86 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 56 |
| Вбиральня | 87 | 1,1 | 4,13 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 60 |
| Вбиральня | 88 | 0,7 | 2,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 89 | 49,4 | 185,25 | 20 | 20 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| НДЦ «Фодор» | 90 | 30,1 | 112,88 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| Коридор | 91 | 233,5 | 875,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 57 |
| Навчальна аудиторія | 92 | 49,2 | 184,5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кафедра біології | 93 | 33 | 123,75 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Кафедра біології | 94 | 20,2 | 75,75 | - | - | 4 | 4 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 65 |
| Навчальна аудиторія | 95 | 34,4 | 129 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 96 | 33,8 | 126,75 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 97 | 16,7 | 62,63 | 7 | 8 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кафедра обліку і аудиту | 98 | 36,2 | 135,75 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 99 | 17,9 | 67,13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Аудиторія | 100 | 157,9 | 592,13 | 66 | 66 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 50 |
| Навчальна аудиторія | 101 | 38,3 | 143,63 | 16 | 16 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---------------|--------|----|----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| НДЦ «Легоцкі» | 102 | 18,1 | 67,88 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Кафедра історії | 103 | 16,2 | 60,75 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Кафедра історії | 104 | 32 | 120 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 50 |
| Навчальна аудиторія | 105 | 16,2 | 60,75 | 8 | 8 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 106 | 22,8 | 85,5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 107 | 84,3 | 316,13 | 35 | 35 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Навчальна аудиторія | 108 | 31,4 | 117,75 | 13 | 13 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 50 |
| Лабораторія хімії | 109 | 45 | 168,75 | 25 | 25 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Лабораторія хімії | 110 | 18,5 | 69,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Кафедра хімії | 111 | 26 | 97,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Навчальна аудиторія | 112 | 31,7 | 118,88 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 50 |
| Навчальна аудиторія | 113 | 29,9 | 112,13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 114 | 31,7 | 118,88 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Сходова клітка | 115 | 43,6 | 163,5 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Кафе | 116 | 24,1 | 90,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 50 |
| Ліфт | 117 | 2,3 | 8,63 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 118 | 49,3 | 184,88 | 21 | 20 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 119 | 31,5 | 118,13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Лабораторія хімії (антресоль) | 120 | 10,5 | 39,38 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 50 |
| Всього II. поверх: | | 1844,7 | | | | | | | | | | | | | | | |

I. поверх

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|----|----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Сходова клітка | 1 | 16,6 | 60,59 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 2 | 102,1 | 372,67 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Вбиральня викладачів | 3 | 17,8 | 64,97 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 58 |
| Навчальна аудиторія | 4 | 31 | 113,15 | 13 | 13 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 57 |
| Навчальна аудиторія | 5 | 28,2 | 102,93 | 12 | 12 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 58 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|--------|-----|-----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Навчальна аудиторія | 6 | 17,6 | 64,24 | 8 | 8 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кафедра педагог. | 7 | 40,5 | 147,83 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,2 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 65 |
| Кабінет | 8 | 7,3 | 26,65 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Атриум | 9 | 448,1 | 1635,5 | 450 | 300 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 56 |
| Коридор | 10 | 37,3 | 136,15 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Роздаточна | 11 | 35,7 | 130,31 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Мийка | 12 | 8,4 | 30,66 | - | - | 4 | 4 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 60 |
| Кухня | 13 | 40,5 | 147,83 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 22 | 40-60 | 58 |
| Склад | 14 | 10,1 | 36,87 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 58 |
| Коридор | 15 | 57 | 208,05 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Сходова клітка | 16 | 14 | 51,1 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| Підсобне | 17 | 1,9 | 6,94 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| Умивальник | 18 | 7,1 | 25,92 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 60 |
| Коридор | 19 | 3,2 | 11,68 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Вбиральня | 20 | 1,1 | 4,02 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 55 |
| Вбиральня | 21 | 1,1 | 4,02 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 56 |
| Вбиральня | 22 | 5 | 18,25 | - | - | 4 | 4 | 200 | 200 | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 66 |
| Умивальник | 23 | 6,5 | 23,73 | - | - | 4 | 4 | 200 | 200 | 0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 65 |
| Коридор | 24 | 3,1 | 11,32 | - | - | 3 | 3 | 100 | 100 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Вбиральня | 25 | 0,9 | 3,29 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 60 |
| Вбиральня | 26 | 0,9 | 3,29 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 60 |
| Вбиральня | 27 | 4,6 | 16,79 | - | - | 5 | 5 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 50-70 | 60 |
| Кабінет | 28 | 17,8 | 64,97 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 29 | 26,2 | 95,63 | 12 | 12 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 30 | 33 | 120,45 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 31 | 180,4 | 658,46 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кафе | 32 | 82,3 | 300,4 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 33 | 32,3 | 117,9 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 34 | 18,6 | 67,89 | 8 | 8 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 35 | 32 | 116,8 | 14 | 14 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |

Підвальні приміщення

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------|--------|----|----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Сходова клітка | 1 | 3,2 | 7,36 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 2 | 80,1 | 184,23 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Хім. лабораторія | 3 | 20,7 | 47,61 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Архів | 4 | 47,4 | 109,02 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Архів | 5 | 27,3 | 62,79 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Підсобне | 6 | 20,2 | 46,46 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 56 |
| Аграрна лабораторія | 7 | 53,9 | 123,97 | 18 | 18 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Насосна | 8 | 15,5 | 35,65 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 50-70 | 60 |
| Коридор | 9 | 4,2 | 9,66 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Навчальна аудиторія | 10 | 27,3 | 62,79 | 11 | 10 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 54 |
| Склад | 11 | 7,8 | 17,94 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,3 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 12 | 14,1 | 32,43 | - | - | 3 | 3 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 13 | 7,3 | 16,79 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Сходова клітка | 14 | 4,5 | 10,35 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Вуз. Електропостачання | 15 | 11,3 | 25,99 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 17 | 40-60 | 54 |
| Лабораторія хімії | 16 | 53,2 | 122,36 | 18 | 16 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| Склад | 17 | 7,1 | 16,33 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Лабораторія | 18 | 8,3 | 19,09 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Лабораторія біології | 19 | 12,5 | 28,75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Коридор | 20 | 67,1 | 154,33 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 54 |
| Коридор | 21 | 9 | 20,7 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Лабораторія інформат. | 22 | 15,4 | 35,42 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 54 |
| Склад | 23 | 8,9 | 20,47 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Лабораторія інформат. | 24 | 21,6 | 49,68 | 6 | 6 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Склад | 25 | 5,5 | 12,65 | - | - | 4 | 4 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 26 | 53,7 | 123,51 | 24 | 24 | 4 | 4 | 200 | 200 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Навчальна аудиторія | 27 | 52,4 | 120,52 | 24 | 24 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Підсобне | 28 | 6,6 | 15,18 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|------------|-------|---|---|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Коридор | 29 | 9,7 | 22,31 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Насосна | 30 | 10,2 | 23,46 | - | - | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,4 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 50-70 | 56 |
| Всього підвал: | | 686 | | | | | | | | | | | | | | | |

Мансардний поверх

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--------|----|----|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Сходова клітка | 180 | 14,9 | 41,72 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 55 |
| Коридор | 181 | 49,1 | 137,48 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 60 |
| Сан. вузол | 182 | 3,7 | 10,36 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 60 |
| Вбиральня | 183 | 1,2 | 3,36 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 56 |
| Вбиральня | 184 | 1,4 | 3,92 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 50-70 | 55 |
| Підс. прим. | 185 | 3,7 | 10,36 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 55 |
| Сан. вузол | 186 | 3,6 | 10,08 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 60 |
| Сан. вузол | 187 | 4,4 | 12,32 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 56 |
| Вбиральня | 188 | 1,4 | 3,92 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 50-70 | 60 |
| Вбиральня | 189 | 1,4 | 3,92 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 50-70 | 55 |
| Кабінет | 190 | 13,3 | 37,24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кабінет | 191 | 18,1 | 50,68 | 8 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 192 | 19,8 | 55,44 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Кабінет | 193 | 24,9 | 69,72 | 10 | 6 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Коридор | 194 | 61,5 | 172,2 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кабінет | 195 | 43,4 | 121,52 | 18 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Зал засідань | 196 | 41,9 | 117,32 | 17 | 17 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Кабінет | 197 | 17,8 | 49,84 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Кабінет | 198 | 8,6 | 24,08 | 4 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Підс. прим. | 199 | 1,8 | 5,04 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 60 |
| Кабінет | 200 | 16,7 | 46,76 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Кабінет | 201 | 17 | 47,6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кабінет | 202 | 31,1 | 87,08 | 13 | 6 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кабінет | 203 | 17,4 | 48,72 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Кабінет | 204 | 16,1 | 45,08 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Коридор | 205 | 54,3 | 152,04 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 19 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Тамбур | 206 | 1,8 | 5,04 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 18 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Коридор | 207 | 127,9 | 358,12 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 19 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Кабінет | 208 | 16,8 | 47,04 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 21 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------|--------|-------------|-------------|---|---|-----|-----|---------|-----|----|----|-------|----|-------|----|
| Кабінет | 209 | 17,4 | 48,72 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 21 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Кабінет | 210 | 17,2 | 48,16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 21 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кабінет | 211 | 16,6 | 46,48 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Кабінет | 212 | 16,4 | 45,92 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 21 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Кабінет | 213 | 15,7 | 43,96 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Архів | 214 | 39,4 | 110,32 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Підс. прим. | 215 | 4 | 11,2 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Архів | 216 | 28,2 | 78,96 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Підс. прим. | 217 | 15,7 | 43,96 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 60 |
| Кабінет | 218 | 16,2 | 45,36 | 7 | 4 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| Вистав. зал. | 219 | 247,8 | 693,84 | 103 | 60 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 56 |
| Сан. вузол | 220 | 2,6 | 7,28 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 60 |
| Сан. вузол | 221 | 1,3 | 3,64 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 50-70 | 55 |
| Сан. вузол | 222 | 1,3 | 3,64 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 19 | 40-60 | 48 |
| Сходова клітка | 223 | 9,8 | 27,44 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 18 | 40-60 | 56 |
| Музей | 224 | 100,1 | 280,28 | 42 | 30 | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 20 | 40-60 | 55 |
| Гардеробна | 225 | 2,8 | 7,84 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 62 |
| Гардеробна | 226 | 15,3 | 42,84 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 55 |
| Гардеробна | 227 | 28,4 | 79,52 | | | 5 | 5 | 300 | 300 | 0,2-0,5 | 0,5 | 20 | 20 | 16-20 | 21 | 40-60 | 56 |
| Всього мансард. поверх: | | 1231,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього: | | 7885,3 | | 2211 | 1853 | | | | | | | | | | | | |

Навчальний корпус загальною площею - 7885,3 м²

Приміщення під освітою загальною площею - 7318,3 м² (основна - 4935,3 м², допоміжна - 2383 м²)

Загальні дані навчальних корпусів № 1 та № 2

1. Площа:

- загальна: 9852,5 м²
- в т.ч. навчальна: 8540,1 м²

2. Кількість студентів: 687(денна форма) 684(заочна форма)

3. Площа на 1 студента:

- загальна 14,34 м²
- навчальна 12,43 м²

Наявна площа відповідає стандартним нормам з розрахунку на 1 студента .

ЗАКЛЮЧЕННЯ

1. Санітарно-технічний стан приміщень, які використовуються для проведення освітньої діяльності, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та правилам в закладах освіти.
2. Санітарно-технічний стан навчального закладу дозволяє впроваджувати освітню діяльність у 2022/2023 навчальному році.

Лабораторні обстеження приміщень будівель проведено лабораторією Березівської філії ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України» на підставі договору № 57 від «14» 08 2023 року

Проректор

з господарської роботи ЗУІ

Чизмар І.І.

« » 2023 р.

Директор Березівської філії

ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ України»

Цар І.О.

